

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГКУ АО УСЗН по
Октябрьскому району

И.А. Работова
«30» 11 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 15

Екатеринославка

«30» 11 2024 г.

Наименование

территориального

Образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад

1.2. Адрес объекта **676630. Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, к-т Таёжный, д.10**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, **946,9** кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **7700** кв.м

1.4. Год постройки здания **1972.**, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2022 г.**, капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 1 с. Екатеринославка «Солнышко», МДОБУ ДС № 1 (здание № 2)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **676630, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Пионерская, д.7**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация общеразвивающий вид

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус «Екатеринославка-Таёжный» остановка «Таёжный»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **40 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (КОУ)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП_И (О, Г, У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2025 год в рамках исполнения плана «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: все структурно-функциональные зоны будут ДЧ В,
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1__ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1__ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 1__ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 1__ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1__ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1__ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Вальченко И.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель председателя комиссии: Заместитель главы администрации Октябрьского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту Сафронов В.Ф.

(Должность, Ф.И.О.)

подпись

Начальник государственного казённого учреждения Амурской области – управления социальной защиты населения по Октябрьскому району, Рыбачева Л.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель начальника управления государственного казённого учреждения Амурской области - управления социальной защиты населения по Октябрьскому району, секретарь комиссии (по согласованию) Самсонова Г.А.

подпись

Члены рабочей группы:

Начальник отдела экономики и инвестиций администрации Октябрьского района: Астайкина Т.В.

Подпись

Заместитель главы администрации Октябрьского района по финансам и экономике – начальник финансового управления администрации Октябрьского района Ахлюстина Н.С.:

подпись

Представители общественных организаций инвалидов

Степанченко О.И.

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись

(Подпись)

Начальник отдела культуры работы с молодежью, архивного дела, физической культуры и спорта администрации Октябрьского района Павлюченко Е.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и приватизации Октябрьского района Зайцева А.Н.:

подпись

Начальник отдела образования администрации Октябрьского района Ишимникова Е.Н. представители организации,

подпись

И.О главы врача ГБУЗ АО «Октябрьская больница» (по согласованию) Кравченко О.С.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Октябрьского района Медведев В.А.

Подпись

Начальник отдела Архитектуры администрации Октябрьского района Юрченко С.В.:

Представитель организации, расположенной на объекте: заведующая Мертенс Е.Я.

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Детский сад, 676630, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, к-т Таёжный, д.10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Перепады высоты, отсутствие информационных знаков	К,О,С, Г,У	Устранить перепады высоты, установить знаки	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Отсутствие информационных знаков и тактильной плитки	К,О,С, Г,У	Укладка плитки, установка знаков	КР
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1.1	ДУ			КР
1.2	ДУ			Кр

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно, требуется капитальный ремонт

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Детский сад, 676630, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, к-т Таёжный, д.10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Нет поручней, отсутствует анти скользящее покрытие	КОСГ У	Установить поручни, анти скользящее покрытие	ТР
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Нет отбойников, поручни не соответствуют требованиям	КОСГ У	Привести в соответствие с требованиями ГОСТА	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Нет ограждения, информационных знаков	КОСГ У	Установить ограждение, информационные знаки	ТР
2.4	Дверь (входная)	Есть			Не соответствует ширина двери	КОСГ У	Расширить дверной проём	КР
2.5	Тамбур	Есть			Перепады высоты, ширина тамбура не соответствует требованиям	КОСГ У	Устранить перепады высоты, расширить тамбур	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Все	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно, требуется капитальный ремонт.

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Детский сад, 676630, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, к-т Таёжный, д.10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Ширина коридора не соответствует требованиям	КОСГУ	Технические решения не возможны	Организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет			-			
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-			
3.5	Дверь	Есть			Ширина дверей не соответствует требованиям	КОСГУ	Расширить дверные проёмы	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Отсутствуют информационные знаки, Отсутствует контрастная окраска. Перепады высоты	КОСГУ	Установить знаки, окрасить контрастным и цветами	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

КР, индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
3.1	ДУ			Организация альтернативной формы обслуживания КР
3.5	ДУ			
3.6	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна условно, требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Детский сад, 676630, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, к-т Таёжный, д.10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			Отсутствие оборудования для разных категорий инвалидов	КОСТ У	Приобрести оборудование	Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
4.2	ДЧ-И (КОУ)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна частично для некоторых категорий инвалидов, нужно приобрести соответствующее оборудование

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Детский сад, 676630, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, к-т Таёжный, д.10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Не соответствует требованиям и нормам	К,О,С, Г,У	Установить специализированное оборудование	КР, индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
5.1	ВНД			КР, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона не доступна, требуется капитальный ремонт, решение с ТСП