

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): заведующая МДОБУ «ДС № 1 с. Екатеринославка «Солнышко» Мертенс Елена Яковлевна, 08 сентября 2014 года, 14 часов 00 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Октябрьского района по пожарному надзору майор внутренней службы Щербаков Андрей Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОБУ «ДС № 1 с. Екатеринославка «Солнышко» Мертенс Елена Яковлевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Общие нарушения:

1. Не проводятся практические занятия по отработке плана эвакуации с периодичностью не реже одного раза в полугодие (п. 12 ППР в РФ; пп. «г» п. 1.4 ППБ -101-89);
2. Руководитель МДОБУ «ДС № 1 с. Екатеринославка «Солнышко» не организовал изучение Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 (п. 3 ППР в РФ; пп. «б» п. 1.4 ППБ-101-89);
3. Журнал учёта инструктажей по пожарной безопасности не отражает какой именно противопожарный инструктаж проведен (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой), в журнале везде пишется вид инструктаж на рабочем месте (п. 3 ППР в РФ; Приказ МЧС РФ № 645);
4. Руководителем детского учреждения не определены сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение. Не разработан и не утвержден руководителем учреждения график проведения повторного противопожарного инструктажа (п. 3 ППР в РФ; п. 1.4. пп. «б» ППБ-101-89; п. 23 Приказа МЧС России № 645);
5. Отсутствуют учебно-методические материалы и наглядные пособия для проведения вводного инструктажа (п. 13 Приказа МЧС РФ № 645);
6. Не создана квалификационная комиссия для проведения проверки знаний требованиям пожарной безопасности (п. 43 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645);

Нарушения, выявленные в здании по адресу с. Екатеринославка, комбинат Таёжный

7. Не проводятся проверки огнетушителей, имеющихся на объекте, с установленной периодичностью (по имеющимся записям в журнале учета огнетушителей, последние проверки проведены в 2013 году), с занесением результатов проверок в эксплуатационные паспорта огнетушителей и журнал учета огнетушителей. В имеющихся проверках выполняются не все требуемые мероприятия, предусмотренные п. 4.3.5 СП 9.13130.2009 (п.

478 ППР в РФ; раздел 4.3 Свода Правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденного приказом МЧС России 25 марта 2009 года № 179 (далее СП 9.13130.2009));

8. Огнетушители введены в эксплуатацию без проведения первоначальной проверки, с занесением записи в паспорт огнетушителя и журнал учёта огнетушителей (п. 4.3.5 СП 9.13130.2009);

9. На имеющиеся на объекте огнетушители не заведены эксплуатационные паспорта (п. 475 ППР в РФ; п. 4.1.33, Приложение Г СП 9.13130.2009);

10. Не организована проверка работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки (п. 61 ППР в РФ);

11. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (п. 61 ППР в РФ);

12. Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропильной системы и обрешетки кровли здания, при отсутствии в инструкции сроков периодичности не реже 1 раза в год (протокол испытания огнезащитной обработки от 14.06.2013 года № 116-13) (п. 21 ППР в РФ; п. 10.1 Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98);

13. Здание детского сада обеспечено не достаточным количеством знаков пожарной безопасности (п. 33 ППР в РФ; 2.1.9 ППБ-101-89);

14. Двери коридоров детского сада не имеют уплотнения в притворах, не оборудованы устройствами для самозакрывания (ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 62, п. 36 ППР в РФ; п. 2.1.11 ППБ-101-89);

15. В помещении, отведенном для глажения белья допускается хранение белья (п. 2.1.24 ППБ-101-89);

16. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки надежно не закреплены к полу (п. 39 ППР в РФ; п. 2.1.12 ППБ-101-89);

Нарушения, выявленные в здании по адресу с. Екатеринославка, ул. Пионерская, 7

17. Не проводятся проверки огнетушителей, имеющихся на объекте, с установленной периодичностью (по имеющимся записям в журнале учета огнетушителей, последние проверки проведены в 2013 году), с занесением результатов проверок в эксплуатационные паспорта огнетушителей и журнал учета огнетушителей. В имеющихся проверках выполняются не все требуемые мероприятия, предусмотренные п. 4.3.5 СП 9.13130.2009 (п. 478 ППР в РФ; раздел 4.3 Свода Правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденного приказом МЧС России 25 марта 2009 года № 179 (далее СП 9.13130.2009));

18. Огнетушители введены в эксплуатацию без проведения первоначальной проверки, с занесением записи в паспорт огнетушителя и журнал учёта огнетушителей (п. 4.3.5 СП 9.13130.2009);

19. На имеющиеся на объекте огнетушители не заведены эксплуатационные паспорта (п. 475 ППР в РФ; п. 4.1.33, Приложение Г СП 9.13130.2009);



20. Огнетушители № 7,9 2005 года выпуска и не перезаряжались более пяти лет (п. 478; п. 4.3.11 СП 9.13130.2009);

21. Огнетушители № 2,4 имеющую полную массу менее 15 кг. расположены так, что их верх расположен на высоте более 1,5 м. от пола (п. 4.2.7 СП 9.13130.2009);

22. Не организована проверка работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки (п. 61 ППР в РФ);

23. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (п. 61 ППР в РФ);
24. Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) стропильной системы и обрешетки кровли здания (п. 21 ППР в РФ; п. 10.1 Пособие к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" МДС 21-1.98);
25. Двери коридоров детского сада между группами не имеют уплотнения в притворах, не оборудованы устройствами для самозакрывания (ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 62, п. 36 ППР в РФ; п. 2.1.11 ППБ-101-89);
26. Здание детского сада обеспечено не достаточным количеством знаков пожарной безопасности (п. 33 ППР в РФ; 2.1.9 ППБ-101-89);
27. В подготовительной группе, средней группе, в электрощитовой, в заготовительном цехе, при входе в кухню, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 пп. «в» ППР в РФ; 2.3.11. пп. «з» ППБ-101-89);
28. В подготовительной группе, средней группе эксплуатируются распределительные коробки без защитных крышек (п. 42 пп. «в» ППР в РФ; 2.3.11. пп. «з» ППБ-101-89);
29. При входе в старшую группу имеется временная электропроводка, провода которой оголены, не изолированы, электрическая розетка без защитной крышки, электрические провода воткнуты в электрическую розетку без штепсельной розетки (п. 42 пп. «в» ППР в РФ);
30. В спальном комнате старшей группы, возле выхода расположено зеркало (пп. 3 п. 2.1.21 ППБ-101-89);
31. Противопожарные двери в электрощитовой не оборудованы устройствами для самозакрывания двери (ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 62 ППР в РФ);
32. поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара выполнены не в соответствии с требованиями нормативных документов (п. 7 ППР в РФ; пп. г п. 1.4 ППБ-101-89; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы испытания»).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

 А.Н. Щербаков <small>(подпись проверяющего)</small>	 Е.Я. Мертенс <small>(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)</small>
---	---

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля **имеется** (заполняется при проведении выездной проверки):

 А.Н. Щербаков <small>(подпись проверяющего)</small>	 Е.Я. Мертенс <small>(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)</small>
---	---

Прилагаемые к акту документы: распоряжение от 02 сентября 2014 года № 59, предписание от 30 сентября 2014 года № 59/1/1, справка о противопожарном инструктаже и проведенной практической тренировки по эвакуации.

Подписи лиц, проводивших проверку _____ А.Н. Щербаков
(подпись)



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Заведующая МДОБУ ДС № 1 с. Екатеринославка «Солнышко» Мертенс Елена Яковлевна.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » _____ сентября 20 14 года



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)